

广东宝丽华电力有限公司

自行监测年度报告

监测日期: 连续监测

报告日期: 2026-01-04

广东宝丽华电力有限公司 (盖章)



1、自行监测方案的调整

自行监测方案于 2025 年 1 月 1 日发布执行。

2、2025 年自行监测结果统计

2025 年自行监测结果统计见表 1。

表 1 2025 年自行监测结果统计

基础信息					
全年生产天数：365			监测天数：365		
自行监测结果					
类型	监测点位	监测因子	全年监测次数 (全年)	达标次数	最大超标值
废气	#1 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8758	258mg/m3
		氮氧化物	连续监测	8745	547mg/m3
		烟尘	连续监测	8760	无
		汞及其化合物	手工监测	4	无
		林格曼黑度	手工监测	4	无
	#2 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8759	210mg/m3
		氮氧化物	连续监测	8744	510mg/m3
		烟尘	连续监测	8760	无
		汞及其化合物	手工监测	4	无
		林格曼黑度	手工监测	4	无
	#3 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8759	258mg/m3
		氮氧化物	连续监测	8757	628mg/m3
		烟尘	连续监测	8760	无
		汞及其化合物	手工监测	4	无
		林格曼黑度	手工监测	4	无
	#4 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8760	无
		氮氧化物	连续监测	8750	490mg/m3
		烟尘	连续监测	8760	无
		汞及其化合物	手工监测	4	无
		林格曼黑度	手工监测	4	无

	#5 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8754	817mg/m3
		氮氧化物	连续监测	8751	419mg/m3
		烟尘	连续监测	8760	无
		汞及其化合物	手工监测	4	无
		林格曼黑度	手工监测	4	无
	#6 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8749	951mg/m3
		氮氧化物	连续监测	8750	486mg/m3
		烟尘	连续监测	8760	无
		汞及其化合物	手工监测	4	无
		林格曼黑度	手工监测	4	无
无组织	厂界	总悬浮颗粒物	手工监测	4	无
		非甲烷总烃	手工监测	4	无
	油罐区	非甲烷总烃 (小时均值)	手工监测	4	无
		非甲烷总烃 (任一次浓度)	手工监测	4	无
废水	--	--			
	--	--			
噪声	1#	厂界噪声	4	4	无
	2#	厂界噪声	4	4	无
	3#	厂界噪声	4	4	无
	4#	厂界噪声	4	4	无

3、全年废水、废气污染物排放量

根据 2025 年自行监测数据，全公司 2025 年的污染物排放量见表 2。

表 2 2025 年污染物排放量统计

类别	污 染 物	2025 年排放量 (吨)
废气	二氧化硫	866.18
	氮氧化物	1845.31
	烟尘	55.19
废水	----	无排放

4、固体废弃物统计

2025 年本公司固体废弃物统计见表 3。

表 3 2025 年固体废弃物统计

固废种类	固废名称	产生数量（吨）	处置方式	去向
一般工业 固废	粉煤灰	245034.69	全部综合利用	销往周边水泥厂
	炉渣	83978.71	全部综合利用	销往周边水泥厂